R2 上水道（浄水） ： ２系給水栓（岩山隠谷　消火栓№1）　【水質基準項目】

項	目	水質基準値	R2. 5月	R2. 6月	R2. 7月	R2. 8月	R2. 9月9日	R2. 9月17日	R2. 10月	R2. 11月	R2. 12月	R3. 1月	R3. 2月	R3. 3月	最 大 値
	水温						27.0 ℃	24.8 ℃							－
1	一般細菌	100個/ml以下					検出せず	検出せず							検出せず
2	大腸菌	検出されないこと					検出せず	検出せず							検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003	＜ 0.0003							＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005	＜ 0.00005							＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001	＜ 0.001							＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001	＜ 0.001							＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001	＜ 0.001							＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002	＜ 0.002							＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004	＜ 0.004							＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001	＜ 0.001							＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					3.72	3.97							3.97
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜ 0.08	＜ 0.08							＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.04	0.04							0.04
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002	＜ 0.0002							＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005	＜ 0.005							＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					＜ 0.004	＜ 0.004							＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.002	＜ 0.002							＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001	＜ 0.001							＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001	＜ 0.001							＜ 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					0.005	＜ 0.001							0.005
21	塩素酸	0.6mg/l以下					0.07	＜ 0.06							0.07
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					＜ 0.002	＜ 0.002							＜ 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下					0.001	＜ 0.001							0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下					0.006	＜ 0.003							0.006
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下					0.002	0.002							0.002
26	臭素酸	0.01mg/l以下					＜ 0.001	＜ 0.001							＜ 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					＜ 0.01	＜ 0.01							＜ 0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下					＜ 0.003	＜ 0.003							＜ 0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下					0.002	0.001							0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下					＜ 0.005	＜ 0.005							＜ 0.005
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					＜ 0.008	＜ 0.008							＜ 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005	＜ 0.005							＜ 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02	0.08							0.08
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.03	0.12							0.12
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01	＜ 0.01							＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.9	8.1							8.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005	＜ 0.005							＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					9.1	8.6							9.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					58.1	51.8							58.1
40	蒸発残留物	500mg/l以下					116	110							116
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					0.05	＜ 0.02							0.05
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001	＜ 0.000001							＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001	＜ 0.000001							＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005	＜ 0.005							＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					0.0015	＜ 0.0005							0.0015
46	有機物等(TOCの量)	3mg/l以下					0.4	＜ 0.3							0.4
47	pH値	5.8以上 8.6以下					6.73	6.53							6.73
48	味	異常でない事					異常なし	異常なし							異常なし
49	臭気	異常でない事					異常なし	異常なし							異常なし
50	色度	5度以下					＜ 1	＜ 1							＜ 1
51	濁度	2度以下					＜ 0.1	0.4							0.4
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上					0.10	0.45							0.45

R2 上水道（浄水） ： ２系給水栓（立川浄水場）　　【水質基準項目】

項	目	水質基準値	R2.5月	R2.6月	R2.7月	R2.8月	R2.9月9日	R2.9月17日	R2.10月	R2.11月	R2.12月	R3.1月	R3.2月	R3.3月	最 大 値
	水温							22.4 ℃							－
1	一般細菌	100個/ml以下						検出せず							検出せず
2	大腸菌	検出されないこと						検出せず							検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						＜ 0.0003							＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜ 0.00005							＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						＜ 0.001							＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜ 0.001							＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						＜ 0.001							＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下						＜ 0.002							＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						＜ 0.004							＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						＜ 0.001							＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						5.09							5.09
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜ 0.08							＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						0.03							0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜ 0.0002							＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下						＜ 0.005							＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下						＜ 0.004							＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						＜ 0.002							＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						＜ 0.001							＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						＜ 0.001							＜ 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						＜ 0.001							＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下						0.09							0.09
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下						＜ 0.002							＜ 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下						＜ 0.001							＜ 0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下						＜ 0.003							＜ 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下						0.001							0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下						0.001							0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下						＜ 0.01							＜ 0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下						＜ 0.003							＜ 0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下						＜ 0.001							＜ 0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下						＜ 0.005							＜ 0.005
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下						＜ 0.008							＜ 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜ 0.005							＜ 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						＜ 0.02							＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						＜ 0.03							＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜ 0.01							＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						8.5							8.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						＜ 0.005							＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下						9.5							9.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						56.9							56.9
40	蒸発残留物	500mg/l以下						130							130
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						＜ 0.02							＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						＜ 0.000001							＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						＜ 0.000001							＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						＜ 0.005							＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下						＜ 0.0005							＜ 0.0005
46	有機物等(TOCの量)	3mg/l以下						0.4							0.4
47	pH値	5.8以上 8.6以下						6.12							6.12
48	味	異常でない事						異常なし							異常なし
49	臭気	異常でない事						異常なし							異常なし
50	色度	5度以下						＜ 1							＜ 1
51	濁度	2度以下						＜ 0.1							＜ 0.1
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上						0.60							0.60