上水道（原水） ： ２系（立川浄水場内・浅井戸【水質基準等項目】

項	目	水質基準値	R2. 9月9日	R2. 9月17日	R2. 10月8日	R2. 10月22日	R2. 11月26日	R2. 12月10日	R2. 12月22日	R3. 1月15日	R3. 1月28日	R3. 2月15日	R3. 2月26日	R3. 3月15日	R3. 3月22日
	水温		23.6 ℃	21.0 ℃	20.2 ℃	19.8 ℃	18.2 ℃	16.9 ℃	16.0 ℃	15.1 ℃	14.8 ℃	13.2 ℃	12.7 ℃	13.2 ℃	12.8 ℃
1	一般細菌	100個/ml以下	101以上	2	1	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	42	84	15	25	3	検出せず
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003	＜ 0.0003											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005	＜ 0.00005											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001	＜ 0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001	＜ 0.001											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001	＜ 0.001											
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002	＜ 0.002											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.041	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＜ 0.001	＜ 0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.85	2.08											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.11	＜ 0.08	＜ 0.08	＜ 0.08									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.04	0.03											
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002											
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＜ 0.005	＜ 0.005											
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＜ 0.004	＜ 0.004											
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＜ 0.002	＜ 0.002											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＜ 0.001	＜ 0.001											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＜ 0.001	＜ 0.001											
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.035	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005	＜ 0.005											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＜ 0.02	＜ 0.02											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.03	＜ 0.03											
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.01	＜ 0.01											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.3	7.3											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005	＜ 0.005											
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.5	9.4											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	65.8	77											
40	蒸発残留物	500mg/l以下	116	145											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.11	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001	＜ 0.000001											
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001	＜ 0.000001											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005	＜ 0.005											
45	フェノール類	0.005mg/l以下	0.012	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.66	6.51											
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事	薬品性臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	2度以下	0.9	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	0.6	0.6	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01									
	トルエン	0.4mg/l以上		＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04
	臭気強度(TON)	3以下			＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	1
	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上で0に近く			-2	-2									
	従属栄養細菌	2000個/ml以下			48	9	34	32	290	150	330	1000	300	330	460
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下			0.000018	0.000013									

上水道（原水） ： ２系（立川浄水場内・浅井戸【水質基準等項目】

項	目	水質基準値	R3. 4月 1日	R3. 4月13日	R3. 4月23日	R3. 5月14日	R3. 5月27日	R3. 6月15日	R3. 6月29日	R3. 7月13日	R3. 7月26日	R3. 8月11日	R3. 8月25日	R3. 9月14日	R3. 9月28日
	水温		13.9 ℃	13.8 ℃	14.1 ℃	15.4 ℃	15.0 ℃	17.6 ℃	17.8 ℃	18.8 ℃	19.2 ℃	21.8 ℃	21.0 ℃	20.6 ℃	21.2 ℃
1	一般細菌	100個/ml以下	3	130	72	150	20	49	37	3	65	4	11	21	24
2	大腸菌	検出されないこと													
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下													
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下													
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
38	塩化物イオン	200mg/l以下													
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下													
40	蒸発残留物	500mg/l以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下													
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
47	pH値	5.8以上 8.6以下													
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	0.4	＜ 0.1	0.1	0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上													
	トルエン	0.4mg/l以上	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04	＜ 0.04
	臭気強度(TON)	3以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上で0に近く													
	従属栄養細菌	2000個/ml以下	200	2300	670	6200	420	480	600	820	190	66	990	700	190
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下													