R3 上水道（原水） ： 1系（上柳原取水場・浅井戸）　　【水質基準項目】

項	目	水質基準値	R3. 4月	R3. 5月	R3. 6月	R3. 7月	R3. 8月	R3. 9月	R3. 10月	R3. 11月	R3. 12月	R4. 1月	R4. 2月	R4. 3月	最 大 値
	水温						20.0 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					8								8
2	大腸菌	検出されないこと					検出せず								検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					2.47								2.47
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜ 0.08								＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.02								0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.03								＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					6.3								6.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					7.9								7.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					50.2								50.2
40	蒸発残留物	500mg/l以下					116								116
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.4								0.4
47	pH値	5.8以上 8.6以下					6.22								6.22
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
50	色度	5度以下					＜ 1								＜ 1
51	濁度	2度以下					＜ 0.1								＜ 0.1
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上					＜ 0.01								＜ 0.01

R3 上水道（原水） ： 1系（柳原取水場・浅井戸）　　【水質基準項目】

項	目	水質基準値	R3. 4月	R3. 5月	R3. 6月	R3. 7月	R3. 8月	R3. 9月	R3. 10月	R3. 11月	R3. 12月	R4. 1月	R4. 2月	R4. 3月	最 大 値
	水温						21.5 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					150								150
2	大腸菌	検出されないこと					検出せず								検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					3.44								3.44
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜ 0.08								＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.04								0.04
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.001								0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.03								＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					6.2								6.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					6.7								6.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					52.7								52.7
40	蒸発残留物	500mg/l以下					130								130
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.4								0.4
47	pH値	5.8以上 8.6以下					6.36								6.36
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
50	色度	5度以下					＜ 1								＜ 1
51	濁度	2度以下					＜ 0.1								＜ 0.1
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上					＜ 0.01								＜ 0.01

R3 上水道（原水） ： 2系（立川浄水場内・浅井戸）　　【水質基準項目】

項	目	水質基準値	R3. 4月	R3. 5月	R3. 6月	R3. 7月	R3. 8月	R3. 9月	R3. 10月	R3. 11月	R3. 12月	R4. 1月	R4. 2月	R4. 3月	最 大 値
	水温						21.8 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					4								4
2	大腸菌	検出されないこと					検出せず								検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					1.5								1.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜ 0.08								＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.04								0.04
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					0.03								0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.03								＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.3								7.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					10.5								10.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					63.6								63.6
40	蒸発残留物	500mg/l以下					132								132
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.5								0.5
47	pH値	5.8以上 8.6以下					6.77								6.77
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
50	色度	5度以下					＜ 1								＜ 1
51	濁度	2度以下					＜ 0.1								＜ 0.1
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上					＜ 0.01								＜ 0.01

R3 上水道（原水） ： 2系（川東取水場・浅井戸）　　【水質基準項目】

項	目	水質基準値	R3. 4月	R3. 5月	R3. 6月	R3. 7月	R3. 8月	R3. 9月	R3. 10月	R3. 11月	R3. 12月	R4. 1月	R4. 2月	R4. 3月	最 大 値
	水温						22.2 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					14								14
2	大腸菌	検出されないこと					検出せず								検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					5.17								5.17
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜ 0.08								＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.04								0.04
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					0.02								0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.03								＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.2								7.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					7.8								7.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					73.6								73.6
40	蒸発残留物	500mg/l以下					178								178
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.6								0.6
47	pH値	5.8以上 8.6以下					6.05								6.05
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
50	色度	5度以下					＜ 1								＜ 1
51	濁度	2度以下					＜ 0.1								＜ 0.1
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上					＜ 0.01								＜ 0.01

R3 上水道（原水） ： ２系（大地取水場・深井戸）　　【水質基準項目】

項	目	水質基準値	R3. 4月	R3. 5月	R3. 6月	R3. 7月	R3. 8月	R3. 9月	R3. 10月	R3. 11月	R3. 12月	R4. 1月	R4. 2月	R4. 3月	最 大 値
	水温							16.8 ℃							－
1	一般細菌	100個/ml以下						検出せず							0
2	大腸菌	検出されないこと						検出せず							検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下						＜ 0.0003							＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						＜ 0.00005							＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下						＜ 0.001							＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						＜ 0.001							＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下						＜ 0.001							＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下						＜ 0.002							＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						＜ 0.004							＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下						＜ 0.001							＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						3.52							3.52
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下						＜ 0.08							＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下						0.08							0.08
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						＜ 0.0002							＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下						＜ 0.005							＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下						＜ 0.004							＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下						＜ 0.002							＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下						＜ 0.001							＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下						＜ 0.001							＜ 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下						＜ 0.001							＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						＜ 0.005							＜ 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下						0.06							0.06
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						0.06							0.06
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						＜ 0.01							＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下						9.8							9.8
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下						＜ 0.005							＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下						4.2							4.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下						16.9							16.9
40	蒸発残留物	500mg/l以下						108							108
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下						＜ 0.02							＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下						＜ 0.000001							＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下						＜ 0.000001							＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下						＜ 0.005							＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下						＜ 0.0005							＜ 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下						＜ 0.3							0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下						6.16							6.16
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事						異常なし							異常なし
50	色度	5度以下						＜ 1							＜ 1
51	濁度	2度以下						7.2							7.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上						＜ 0.01							＜ 0.01

R3 上水道（原水） ： 3系（宇津尾川（浄水場入口・表流水））　　【水質基準項目】

項	目	水質基準値	R3. 4月	R3. 5月	R3. 6月	R3. 7月	R3. 8月	R3. 9月	R3. 10月	R3. 11月	R3. 12月	R4. 1月	R4. 2月	R4. 3月	最 大 値
	水温						19.8 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					160								160
2	大腸菌	検出されないこと					検出								検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.5								0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜ 0.08								＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.03								＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.2								4.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					3.1								3.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					27.7								27.7
40	蒸発残留物	500mg/l以下					59								59
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.5								0.5
47	pH値	5.8以上 8.6以下					7.14								7.14
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
50	色度	5度以下					＜ 1								＜ 1
51	濁度	2度以下					0.3								0.3
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上					＜ 0.01								＜ 0.01

R3 上水道（原水） ： 3系（清水谷川（浄水場入口・表流水））　　【水質基準項目】

項	目	水質基準値	R3. 4月	R3. 5月	R3. 6月	R3. 7月	R3. 8月	R3. 9月	R3. 10月	R3. 11月	R3. 12月	R4. 1月	R4. 2月	R4. 3月	最 大 値
	水温						20.2 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					340								340
2	大腸菌	検出されないこと					検出								検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					3.25								3.25
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜ 0.08								＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.03								0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.03								＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					11.0								11
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					6.2								6.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					130								130
40	蒸発残留物	500mg/l以下					286								286
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下					1.4								1.4
47	pH値	5.8以上 8.6以下					7.85								7.85
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
50	色度	5度以下					3								3
51	濁度	2度以下					0.4								0.4
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上					＜ 0.01								＜ 0.01