R8 上水道（原水） ： 1系（上柳原取水場・浅井戸）　　【水質基準項目】

項　　目		水質基準値	R8. 4月	R8. 5月	R8. 6月	R8. 7月	R8. 8月	R8. 9月	R8. 10月	R8. 11月	R8. 12月	R9. 1月	R9. 2月	R9. 3月	最 大 値
	水温						23.0 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					10								10
2	大腸菌	検出されないこと					検出せず								検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					2.30								2.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08								0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.03								0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/l以下					0.000024								0.000024
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下													
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
24	クロロホルム	0.06mg/l以下													
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
27	臭素酸	0.01mg/l以下													
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					6.6								6.6
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下					11								11
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					57								57
41	蒸発残留物	500mg/l以下					170								170
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
46	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
47	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.4								0.4
48	pH値	5.8以上 8.6以下					6.4								6.4
49	味	異常でない事													
50	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
51	色度	5度以下					＜ 0.5								＜ 0.5
52	濁度	2度以下					＜ 0.2								＜ 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上													

R8 上水道（原水） ： 1系（柳原取水場・浅井戸）　　【水質基準項目】

	項　　目	水質基準値	R8. 4月	R8. 5月	R8. 6月	R8. 7月	R8. 8月	R8. 9月	R8. 10月	R8. 11月	R8. 12月	R9. 1月	R9. 2月	R9. 3月	最 大 値
	水温						23.0 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					82								82
2	大腸菌	検出されないこと					検出せず								検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					4.0								4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.12								0.12
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.04								0.04
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/l以下					0.000017								0.000017
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下													
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
24	クロロホルム	0.06mg/l以下													
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
27	臭素酸	0.01mg/l以下													
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7								7
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下					8.5								8.5
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					54								54
41	蒸発残留物	500mg/l以下					180								180
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
46	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
47	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.5								0.5
48	pH値	5.8以上 8.6以下					6.7								6.7
49	味	異常でない事													
50	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
51	色度	5度以下					＜ 0.5								＜ 0.5
52	濁度	2度以下					＜ 0.2								＜ 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上													

R8 上水道（原水） ： 2系（立川浄水場内・浅井戸）　　【水質基準項目】

項　　目		水質基準値	R8. 4月	R8. 5月	R8. 6月	R8. 7月	R8. 8月	R8. 9月	R8. 10月	R8. 11月	R8. 12月	R9. 1月	R9. 2月	R9. 3月	最 大 値
	水温						25.0 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					5								5
2	大腸菌	検出されないこと					検出せず								検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003								< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005								< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					< 0.002								< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004								< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.9								0.9
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.13								0.13
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.04								0.04
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002								< 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					< 0.005								< 0.005
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.004								< 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.002								< 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/l以下					0.000032								0.000032
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下													
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
24	クロロホルム	0.06mg/l以下													
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
27	臭素酸	0.01mg/l以下													
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								< 0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					< 0.02								< 0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.01								< 0.01
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								< 0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					11								11
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.005								< 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下					22								22
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					96								96
41	蒸発残留物	500mg/l以下					230								230
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02								< 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					< 0.000001								< 0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001								< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.005								< 0.005
46	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005								< 0.0005
47	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.7								0.7
48	pH値	5.8以上 8.6以下					6.7								6.7
49	味	異常でない事													
50	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
51	色度	5度以下					0.6								0.6
52	濁度	2度以下					< 0.2								< 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上													

R8 上水道（原水） ： 2系（川東取水場・浅井戸）　　【水質基準項目】

	項　　目	水質基準値	R8. 4月	R8. 5月	R8. 6月	R8. 7月	R8. 8月	R8. 9月	R8. 10月	R8. 11月	R8. 12月	R9. 1月	R9. 2月	R9. 3月	最 大 値
	水温						25.0 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					120								120
2	大腸菌	検出されないこと					検出せず								検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					3.2								3.2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.12								0.12
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.05								0.05
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/l以下					0.000045								0.000045
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下													
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
24	クロロホルム	0.06mg/l以下													
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
27	臭素酸	0.01mg/l以下													
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					8.7								8.7
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下					16								16
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					83								83
41	蒸発残留物	500mg/l以下					230								230
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
46	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
47	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.7								0.7
48	pH値	5.8以上 8.6以下					6.4								6.4
49	味	異常でない事													
50	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
51	色度	5度以下					＜ 0.5								＜ 0.5
52	濁度	2度以下					＜ 0.2								＜ 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上													

R8 上水道（原水） ： 2系（大地取水場・深井戸）　　【水質基準項目】

	項　　目	水質基準値	R8. 4月	R8. 5月	R8. 6月	R8. 7月	R8. 8月	R8. 9月	R8. 10月	R8. 11月	R8. 12月	R9. 1月	R9. 2月	R9. 3月	最 大 値
	水温						19.0 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					検出せず								0
2	大腸菌	検出されないこと					検出せず								検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					4.2								4.2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜ 0.08								＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.01								0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/l以下					0.000012								0.000012
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下													
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
24	クロロホルム	0.06mg/l以下													
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
27	臭素酸	0.01mg/l以下													
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.4								5.4
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下					5.8								5.8
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					15								15
41	蒸発残留物	500mg/l以下					140								140
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
46	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
47	有機物等(TOC)	3mg/l以下					＜ 0.3								0.3
48	pH値	5.8以上 8.6以下					5.7								5.7
49	味	異常でない事													
50	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
51	色度	5度以下					＜ 0.5								＜ 0.5
52	濁度	2度以下					＜ 0.2								＜ 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上													

R8 上水道（原水） ： 3系（宇津尾川（浄水場入口・表流水））　　【水質基準項目】

	項　　目	水質基準値	R8. 4月	R8. 5月	R8. 6月	R8. 7月	R8. 8月	R8. 9月	R8. 10月	R8. 11月	R8. 12月	R9. 1月	R9. 2月	R9. 3月	最 大 値
	水温						21.0 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					66								66
2	大腸菌	検出されないこと					検出								検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.3								0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜ 0.08								＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/l以下					＜ 0.000005								＜ 0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下													
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
24	クロロホルム	0.06mg/l以下													
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
27	臭素酸	0.01mg/l以下													
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					3.0								3
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下					3.3								3.3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					16								16
41	蒸発残留物	500mg/l以下					68								68
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
46	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
47	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.5								0.5
48	pH値	5.8以上 8.6以下					7.1								7.1
49	味	異常でない事													
50	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
51	色度	5度以下					1.2								1.2
52	濁度	2度以下					＜ 0.2								＜ 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上													

R8 上水道（原水） ： 3系（清水谷川（浄水場入口・表流水））　　【水質基準項目】

項　　目		水質基準値	R8. 4月	R8. 5月	R8. 6月	R8. 7月	R8. 8月	R8. 9月	R8. 10月	R8. 11月	R8. 12月	R9. 1月	R9. 2月	R9. 3月	最 大 値
	水温						24.0 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					260								260
2	大腸菌	検出されないこと					検出								検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003								< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005								< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					< 0.002								< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004								< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					2.2								2.2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.1								0.1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.04								0.04
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002								< 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					< 0.005								< 0.005
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.004								< 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.002								< 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/l以下					0.000031								0.000031
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001								< 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下													
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
24	クロロホルム	0.06mg/l以下													
25	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
27	臭素酸	0.01mg/l以下													
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
29	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								< 0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					< 0.02								< 0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.01								< 0.01
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								< 0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					11								11
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					0.007								0.007
39	塩化物イオン	200mg/l以下					5.9								5.9
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					150								150
41	蒸発残留物	500mg/l以下					350								350
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02								< 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					< 0.000001								< 0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001								< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.005								< 0.005
46	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005								< 0.0005
47	有機物等(TOC)	3mg/l以下					1.4								1.4
48	pH値	5.8以上 8.6以下					7.8								7.8
49	味	異常でない事													
50	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
51	色度	5度以下					3.5								3.5
52	濁度	2度以下					< 0.2								< 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上													