R6 上水道（原水）： 1系（上柳原取水場・浅井戸）　　【水質基準項目】

	項　　目	水質基準値	R6. 4月	R6. 5月	R6. 6月	R6. 7月	R6. 8月	R6. 9月	R6. 10月	R6. 11月	R6. 12月	R7. 1月	R7. 2月	R7. 3月	最 大 値
	水温						21.9 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					5								5
2	大腸菌	検出されないこと					検出せず								検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					2.20								2.2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.09								0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.02								0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.03								＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					6.7								6.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					8								8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					54								54
40	蒸発残留物	500mg/l以下					96								96
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.3								0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下					6.2								6.2
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
50	色度	5度以下					＜ 0.5								＜ 0.5
51	濁度	2度以下					＜ 0.1								＜ 0.1
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上					＜ 0.1								＜ 0.1

R6 上水道（原水）： 1系（柳原取水場・浅井戸）　　【水質基準項目】

項目		水質基準値	R6. 4月	R6. 5月	R6. 6月	R6. 7月	R6. 8月	R6. 9月	R6. 10月	R6. 11月	R6. 12月	R7. 1月	R7. 2月	R7. 3月	最大値
	水温						22.9 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					35								35
2	大腸菌	検出されないこと					検出せず								検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					3.90								3.9
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.13								0.13
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.04								0.04
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					0.0006								0.0006
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.03								＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					6.8								6.8
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					6.2								6.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					53								53
40	蒸発残留物	500mg/l以下					97								97
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.3								0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下					6.5								6.5
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
50	色度	5度以下					＜ 0.5								＜ 0.5
51	濁度	2度以下					＜ 0.1								＜ 0.1
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上					＜ 0.1								＜ 0.1

R6 上水道（原水） ： 2系（立川浄水場内・浅井戸）　　【水質基準項目】

	項　　目	水質基準値	R6. 4月	R6. 5月	R6. 6月	R6. 7月	R6. 8月	R6. 9月	R6. 10月	R6. 11月	R6. 12月	R7. 1月	R7. 2月	R7. 3月	最 大 値
	水温						22.8 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					16								16
2	大腸菌	検出されないこと					検出せず								検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.99								0.99
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.13								0.13
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.04								0.04
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.03								＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					8.4								8.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					14								14
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					79								79
40	蒸発残留物	500mg/l以下					120								120
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.5								0.5
47	pH値	5.8以上 8.6以下					6.60								6.6
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
50	色度	5度以下					0.5								0.5
51	濁度	2度以下					0.1								0.1
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上					＜ 0.1								＜ 0.1

R6 上水道（原水） ： ２系（川東取水場・浅井戸）　　【水質基準項目】

項　　目		水質基準値	R6. 4月	R6. 5月	R6. 6月	R6. 7月	R6. 8月	R6. 9月	R6. 10月	R6. 11月	R6. 12月	R7. 1月	R7. 2月	R7. 3月	最 大 値
	水温						23.1 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					42								42
2	大腸菌	検出されないこと					検出								検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					3.80								3.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.12								0.12
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.05								0.05
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.03								＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.1								7.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					7.6								7.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					74								74
40	蒸発残留物	500mg/l以下					110								110
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.5								0.5
47	pH値	5.8以上 8.6以下					6								6
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
50	色度	5度以下					＜ 0.5								＜ 0.5
51	濁度	2度以下					＜ 0.1								＜ 0.1
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上					＜ 0.1								＜ 0.1

R6 上水道（原水） ： ２系（大地取水場・深井戸）　　【水質基準項目】

項　　目		水質基準値	R6. 4月	R6. 5月	R6. 6月	R6. 7月	R6. 8月	R6. 9月	R6. 10月	R6. 11月	R6. 12月	R7. 1月	R7. 2月	R7. 3月	最 大 値
	水温						18.0 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					検出せず								0
2	大腸菌	検出されないこと					検出せず								検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					4.8								4.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜ 0.08								＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.007								0.007
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.03								＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					6.7								6.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					5.4								5.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					28								28
40	蒸発残留物	500mg/l以下					60								60
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下					＜ 0.2								0.2
47	pH値	5.8以上 8.6以下					5.5								5.5
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
50	色度	5度以下					＜ 0.5								＜ 0.5
51	濁度	2度以下					0.6								0.6
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上					＜ 0.1								＜ 0.1

R6 上水道（原水） ： 3系（宇津尾川（浄水場入口・表流水））　　【水質基準項目】

項　　目		水質基準値	R6. 4月	R6. 5月	R6. 6月	R6. 7月	R6. 8月	R6. 9月	R6. 10月	R6. 11月	R6. 12月	R7. 1月	R7. 2月	R7. 3月	最 大 値
	水温						22.9 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					390								390
2	大腸菌	検出されないこと					検出								検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.66								0.66
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜ 0.08								＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.03								＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					3.6								3.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					2.8								2.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					28								28
40	蒸発残留物	500mg/l以下					55								55
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下					0.5								0.5
47	pH値	5.8以上 8.6以下					7.1								7.1
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
50	色度	5度以下					1.1								1.1
51	濁度	2度以下					0.3								0.3
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上					＜ 0.1								＜ 0.1

R6 上水道（原水） ： 3系（清水谷川（浄水場入口・表流水））　　【水質基準項目】

	項　　目	水質基準値	R6. 4月	R6. 5月	R6. 6月	R6. 7月	R6. 8月	R6. 9月	R6. 10月	R6. 11月	R6. 12月	R7. 1月	R7. 2月	R7. 3月	最 大 値
	水温						22.0 ℃								－
1	一般細菌	100個/ml以下					150								150
2	大腸菌	検出されないこと					検出								検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003								＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005								＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					＜ 0.002								＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004								＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下					＜ 0.001								＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					2.8								2.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.10								0.1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					0.04								0.04
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0002								＜ 0.0002
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.0001								＜ 0.0001
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
23	クロロホルム	0.06mg/l以下													
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下													
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下													
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.03								＜ 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.01								＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					11.0								11
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下					5.1								5.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					150								150
40	蒸発残留物	500mg/l以下					220								220
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02								＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001								＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.005								＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005								＜ 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下					1.2								1.2
47	pH値	5.8以上 8.6以下					7.9								7.9
48	味	異常でない事													
49	臭気	異常でない事					異常なし								異常なし
50	色度	5度以下					2.9								2.9
51	濁度	2度以下					0.2								0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上					＜ 0.1								＜ 0.1