R8 上水道（浄水） ： 1系給水栓（文化センター）　　【水質基準項目】

項　　目		水質基準値	R8. 4月	R8. 5月	R8. 6月	R8. 7月	R8. 8月	R8. 9月	R8. 10月	R8. 11月	R8. 12月	R9. 1月	R9. 2月	R9. 3月	最 大 値
	水温		17.8 ℃	23.8 ℃											－
1	一般細菌	100個/ml以下	検出せず	検出せず											検出せず
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず											検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		< 0.0003											< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		< 0.00005											< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002											< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004											< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		4.1											4.1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08											0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.03											0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		< 0.0002											< 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005											< 0.005
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		< 0.004											< 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		< 0.002											< 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/l以下		0.000024											0.000024
21	ベンゼン	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06											< 0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002											< 0.002
24	クロロホルム	0.06mg/l以下		< 0.001											< 0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003											< 0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002											0.002
27	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001											< 0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.003											0.003
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003											< 0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001											0.001
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下		< 0.001											< 0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008											< 0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.01											< 0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.02											< 0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		< 0.01											< 0.01
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		0.01											0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		9.1											9.1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.005											< 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下	11	11											11.0
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下		55											55
41	蒸発残留物	500mg/l以下		110											110
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		< 0.02											< 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		< 0.000001											< 0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001											< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.005											< 0.005
46	フェノール類	0.005mg/l以下		< 0.0005											< 0.0005
47	有機物等(TOCの量)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3											< 0.3
48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.3											7.3
49	味	異常でない事	異常なし	異常なし											異常なし
50	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし											異常なし
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5											< 0.5
52	濁度	2度以下	< 0.2	< 0.2											< 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.30											0.40

R8 上水道（浄水） ： 2系給水栓（住民体育館）　　【水質基準項目】

項　　目		水質基準値	R8. 4月	R8. 5月	R8. 6月	R8. 7月	R8. 8月	R8. 9月	R8. 10月	R8. 11月	R8. 12月	R9. 1月	R9. 2月	R9. 3月	最 大 値
	水温		17.8 ℃	26.0 ℃											－
1	一般細菌	100個/ml以下	検出せず	検出せず											検出せず
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず											検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		＜ 0.0003											＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		＜ 0.00005											＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.002											0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002											＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004											＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		3.3											3.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.09											0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.03											0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		＜ 0.0002											＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005											＜ 0.005
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		＜ 0.004											＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		＜ 0.002											＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/l以下		0.000024											0.000024
21	ベンゼン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06											＜ 0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002											＜ 0.002
24	クロロホルム	0.06mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.003											＜ 0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002											0.002
27	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.003											0.003
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.003											＜ 0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001											0.001
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008											＜ 0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.01											＜ 0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.02											＜ 0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.07											0.07
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		0.02											0.02
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		8.9											8.9
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		＜ 0.005											＜ 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下	10	10											10
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下		58											58
41	蒸発残留物	500mg/l以下		130											130
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		＜ 0.02											＜ 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		＜ 0.000001											＜ 0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		＜ 0.000001											＜ 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.005											＜ 0.005
46	フェノール類	0.005mg/l以下		＜ 0.0005											＜ 0.0005
47	有機物等(TOCの量)	3mg/l以下	0.4	0.3											0.4
48	pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	7											7
49	味	異常でない事	異常なし	異常なし											異常なし
50	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし											異常なし
51	色度	5度以下	＜ 0.5	0.6											0.6
52	濁度	2度以下	＜ 0.2	＜ 0.2											＜ 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.20											0.40

R8 上水道（浄水） ： 3系給水栓（湯屋谷消防区具庫）　　【水質基準項目】

項　　目		水質基準値	R8. 4月	R8. 5月	R8. 6月	R8. 7月	R8. 8月	R8. 9月	R8. 10月	R8. 11月	R8. 12月	R9. 1月	R9. 2月	R9. 3月	最 大 値
	水温		16.5 ℃	23.0 ℃											－
1	一般細菌	100個/ml以下	検出せず	検出せず											検出せず
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず											検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		＜ 0.0003											＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		＜ 0.00005											＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002											＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004											＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		0.2											0.2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		＜ 0.08											＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.01											＜ 0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		＜ 0.0002											＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005											＜ 0.005
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		＜ 0.004											＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		＜ 0.002											＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/l以下		0.000006											0.000006
21	ベンゼン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
22	塩素酸	0.6mg/l以下		0.07											0.07
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002											＜ 0.002
24	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.004											0.004
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.003											＜ 0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
27	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.007											0.007
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.003											0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003											0.003
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008											＜ 0.008
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.01											＜ 0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.02											＜ 0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		＜ 0.01											＜ 0.01
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.01											＜ 0.01
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		3.8											3.8
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		＜ 0.005											＜ 0.005
39	塩化物イオン	200mg/l以下	5.7	5.5											5.7
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下		16											16
41	蒸発残留物	500mg/l以下		40											40
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		＜ 0.02											＜ 0.02
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001											0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		0.000001											0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.005											＜ 0.005
46	フェノール類	0.005mg/l以下		＜ 0.0005											＜ 0.0005
47	有機物等(TOCの量)	3mg/l以下	0.5	0.4											0.5
48	pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	7.0											7
49	味	異常でない事	異常なし	異常なし											異常なし
50	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし											異常なし
51	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5											＜ 0.5
52	濁度	2度以下	＜ 0.2	＜ 0.2											＜ 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.35	0.45											0.45