R8 上水道（浄水） ： １系給水栓（文化センター）　　【水質基準項目】

	項　　目	水質基準値	R8. 4月	R8. 5月	R8. 6月	R8. 7月	R8. 8月	R8. 9月	R8. 10月	R8. 11月	R8. 12月	R9. 1月	R9. 2月	R9. 3月	最 大 値
	水温		17.8 ℃												－
1	一般細菌	100個/ml以下	検出せず												検出せず
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下													
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下													
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/l以下													
21	ベンゼン	0.01mg/l以下													
22	塩素酸	0.6mg/l以下													
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
24	クロロホルム	0.06mg/l以下													
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
27	臭素酸	0.01mg/l以下													
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	11												11.0
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下													
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物等(TOCの量)	3mg/l以下	＜ 0.3												＜ 0.3
48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.3												7.3
49	味	異常でない事	異常なし												異常なし
50	臭気	異常でない事	異常なし												異常なし
51	色度	5度以下	＜ 0.5												＜ 0.5
52	濁度	2度以下	＜ 0.2												＜ 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.40												0.40

R8 上水道（浄水） ： 2系給水栓（住民体育館）　　【水質基準項目】

	項　　目	水質基準値	R8. 4月	R8. 5月	R8. 6月	R8. 7月	R8. 8月	R8. 9月	R8. 10月	R8. 11月	R8. 12月	R9. 1月	R9. 2月	R9. 3月	最 大 値
	水温		17.8 ℃												－
1	一般細菌	100個/ml以下	検出せず												検出せず
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下													
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下													
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005mg/l以下													
21	ベンゼン	0.01mg/l以下													
22	塩素酸	0.6mg/l以下													
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
24	クロロホルム	0.06mg/l以下													
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
27	臭素酸	0.01mg/l以下													
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	10												10
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下													
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物等(TOCの量)	3mg/l以下	0.4												0.4
48	pH値	5.8以上 8.6以下	6.7												6.7
49	味	異常でない事	異常なし												異常なし
50	臭気	異常でない事	異常なし												異常なし
51	色度	5度以下	＜ 0.5												＜ 0.5
52	濁度	2度以下	＜ 0.2												＜ 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.40												0.40

R8 上水道（浄水） ： 3系給水栓（湯屋谷消防区具庫）　　【水質基準項目】

項　　目		水質基準値	R8. 4月	R8. 5月	R8. 6月	R8. 7月	R8. 8月	R8. 9月	R8. 10月	R8. 11月	R8. 12月	R9. 1月	R9. 2月	R9. 3月	最 大 値
	水温		16.5 ℃												－
1	一般細菌	100個/ml以下	検出せず												検出せず
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず												検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下													
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下													
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下													
16	シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/l以下													
21	ベンゼン	0.01mg/l以下													
22	塩素酸	0.6mg/l以下													
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下													
24	クロロホルム	0.06mg/l以下													
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下													
27	臭素酸	0.01mg/l以下													
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下													
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下													
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下													
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下													
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下													
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
39	塩化物イオン	200mg/l以下	5.7												5.7
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下													
41	蒸発残留物	500mg/l以下													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下													
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
46	フェノール類	0.005mg/l以下													
47	有機物等(TOCの量)	3mg/l以下	0.5												0.5
48	pH値	5.8以上 8.6以下	6.9												6.9
49	味	異常でない事	異常なし												異常なし
50	臭気	異常でない事	異常なし												異常なし
51	色度	5度以下	＜ 0.5												＜ 0.5
52	濁度	2度以下	＜ 0.2												＜ 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.35												0.35