R7 上水道（浄水）： 1系給水栓（文化センター）　　【水質基準項目】

項　　目		水質基準値	R7. 4月	R7. 5月	R7. 6月	R7. 7月	R7. 8月	R7. 9月	R7. 10月	R7. 11月	R7. 12月	R8. 1月	R8. 2月	R8. 3月	最 大 値
	水温		14.0 ℃	22.5 ℃											－
1	一般細菌	100個/ml以下	検出せず	検出せず											検出せず
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず											検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		＜ 0.0003											＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		＜ 0.00005											＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002											＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004											＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		2.2											2.2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.09											0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.03											0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		＜ 0.0002											＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005											＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		＜ 0.004											＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		＜ 0.002											＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06											＜ 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002											＜ 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.003											＜ 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002											0.002
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.002											0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.003											＜ 0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008											＜ 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.01											＜ 0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.02											＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		＜ 0.01											＜ 0.01
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.01											＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		9.5											9.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		＜ 0.005											＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12.0	12											12.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下		51											51
40	蒸発残留物	500mg/l以下		100											100
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		＜ 0.02											＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001											0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		＜ 0.000001											＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.005											＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下		＜ 0.0005											＜ 0.0005
46	有機物等(TOCの量)	3mg/l以下	＜ 0.3	＜ 0.3											＜ 0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.4											7.4
48	味	異常でない事	異常なし	異常なし											異常なし
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし											異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5											＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.2	＜ 0.2											＜ 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.42	0.30											0.42

R7 上水道（浄水） ： ２系給水栓（住民体育館）　　【水質基準項目】

項　　目		水質基準値	R7. 4月	R7. 5月	R7. 6月	R7. 7月	R7. 8月	R7. 9月	R7. 10月	R7. 11月	R7. 12月	R8. 1月	R8. 2月	R8. 3月	最 大 値
	水温		14.0 ℃	20.0 ℃											－
1	一般細菌	100個/ml以下	検出せず	検出せず											検出せず
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず											検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		＜ 0.0003											＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		＜ 0.00005											＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002											＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004											＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		2.9											2.9
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08											0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.03											0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		＜ 0.0002											＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005											＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		＜ 0.004											＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		＜ 0.002											＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06											＜ 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002											＜ 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.003											＜ 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002											0.002
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.003											0.003
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.003											＜ 0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001											0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008											＜ 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.01											＜ 0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.02											＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03											0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.01											＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		8.9											8.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		＜ 0.005											＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	13	11											13
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下		53											53
40	蒸発残留物	500mg/l以下		110											110
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		＜ 0.02											＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		＜ 0.000001											＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		＜ 0.000001											＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.005											＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下		＜ 0.0005											＜ 0.0005
46	有機物等(TOCの量)	3mg/l以下	0.3	0.3											0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.7											6.7
48	味	異常でない事	異常なし	異常なし											異常なし
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし											異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	0.6											0.6
51	濁度	2度以下	＜ 0.2	＜ 0.2											＜ 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.45											0.45

R7 上水道（浄水） ： 3系給水栓（湯屋谷消防区具庫）　　【水質基準項目】

項　　目		水質基準値	R7. 4月	R7. 5月	R7. 6月	R7. 7月	R7. 8月	R7. 9月	R7. 10月	R7. 11月	R7. 12月	R8. 1月	R8. 2月	R8. 3月	最 大 値
	水温		16.0 ℃	21.0 ℃											－
1	一般細菌	100個/ml以下	検出せず	検出せず											検出せず
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず											検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		＜ 0.0003											＜ 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		＜ 0.00005											＜ 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002											＜ 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004											＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		0.4											0.4
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		＜ 0.08											＜ 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.01											0.01
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		＜ 0.0002											＜ 0.0002
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005											＜ 0.005
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		＜ 0.004											＜ 0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		＜ 0.002											＜ 0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06											＜ 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002											＜ 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007											0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.003											＜ 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002											0.002
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.013											0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004											0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.004											0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001											＜ 0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008											＜ 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.01											＜ 0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.02											＜ 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03											0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.01											＜ 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		5.3											5.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		＜ 0.005											＜ 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.9	6.1											7.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下		39											39
40	蒸発残留物	500mg/l以下		75											75
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		＜ 0.02											＜ 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		＜ 0.000001											＜ 0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		＜ 0.000001											＜ 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.005											＜ 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下		＜ 0.0005											＜ 0.0005
46	有機物等(TOCの量)	3mg/l以下	0.9	0.5											0.9
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.3											7.6
48	味	異常でない事	異常なし	異常なし											異常なし
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし											異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	0.5											0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.2	＜ 0.2											＜ 0.2
	遊離残留塩素	0.1mg/l以上	0.43	0.45											0.45