

水質検査結果の推移【水質基準項目】

① 上水道1系(浄水)

		採水場所	シルバー人材センター／総合文化センター		
項	目	水質基準値	令和6年度	令和5年度	令和4年度
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	2.9	3.5	3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.11	< 0.1	< 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.02	0.02	0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06	< 0.06	< 0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.0025	0.0003	0.0007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0044	0.0025	0.0023
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0097	0.0051	0.0054
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0022	0.001	0.0015
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.0022	0.0013	0.0011
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.03	< 0.03	< 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.6	7	6.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	11	12	8.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	57	50	44
40	蒸発残留物	500mg/l以下	110	110	100
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.4	7.3
48	味	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1

*年間で複数回検査している項目は、最大値を記載しています。

水質検査結果の推移【水質基準項目】

② 上水道2系(浄水)

		採水場所	住民体育館		
項	目	水質基準値	令和6年度	令和5年度	令和4年度
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	3.3	4.1	3.1
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.1	0.12	< 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.02	0.02	< 0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.1	0.1	0.09
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.0006	0.0005	0.0007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0026	0.0026	0.0027
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0058	0.0057	0.0061
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0013	0.0013	0.0016
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.0013	0.0013	0.0012
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.05	0.04	< 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	0.01	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	7.6	7.6	6.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12	13	9.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	60	56	50
40	蒸発残留物	500mg/l以下	120	110	110
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.5
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	6.8	6.9
48	味	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.9	1	1.4
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	0.1

*年間で複数回検査している項目は、最大値を記載しています。

水質検査結果の推移【水質基準項目】

③ 上水道3系(浄水)

		採水場所	湯屋谷消防器具庫		
項	目	水質基準値	令和6年度	令和5年度	令和4年度
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.16	0.22	0.2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.08	< 0.08	< 0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.22	0.13	0.13
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.0092	0.0049	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	< 0.002	< 0.002
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0062	0.0019	0.0037
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.019	0.011	0.0095
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	0.003	0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.006	0.0038	0.0032
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001	0.0002	0.0007
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.03	0.03	< 0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	3.1	3	2.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12	8.8	6.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	27	14	13
40	蒸発残留物	500mg/l以下	43	38	40
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
46	有機物等(TOC)	3mg/l以下	0.8	0.6	0.5
47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.5	7.3
48	味	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1.5	0.7	0.5
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	0.1

*年間で複数回検査している項目は、最大値を記載しています。